RF ROUNDS

PUMP	LOCATION	PWS-T	PWS-SP	PWS-F	PWR-F	DSCH	SUCT	OIL	D.P.	BYPASS	SUPPLY OHMS	FILTER D.P.	
BLDG 411													
P-101	TUNNEL	89.3	90.0	112.9	112.4	120	30	X	89.1	100.	9.16	0	90°
P-102	GALLERY	89.9	90.0	228.4	279.3	100	20	X	56.8	100.	10.28	0	90°
P-103	STANDBY												
P-201	PAR (INJ)	90.7	90.0	368.6	390.5	120	20	X	81.1	100.		2	90°
P-301	ST. SOUTH	89.5	90.0	288.3	283.0	150	25	X	112.7	100.	10.16	4	90°
P-302	STANDBY												
LEUTL	LEUTL					140	20	X					
BLDG 420													
P-901	RF-1	95.5	87.1	510.5	503.6	125	20	X	98.6	100	10.23	2	85°
P-902	RF-2	85.5	87.5	488.7	482.5	125	20	X	99.5	100.	10.19	3	85°
P-903	ST. NORTH	90.1		395.4	408.6	130	20	X	106.6	100	0	2.5	40°
P-903	STANDBY												
P-904	STANDBY												
P-905	RF-5	91.0		520.4	520.7	120	20	X	93.6	100	9	2.5	105
P-906	RF-3	56.2	85.5	492.0	481.8	140	40	X	99.4	100.	9.92	2	85
P-907	RF-4	89.5	91.2	458.6	458.6	120	20	X	94.2	100.	10.40	2	90
P-908	RF LOADS	85.0		397.1	397.7	160	10	X	130.9	100		3	
P-909	STANDBY								105.0	100			
DATE	6-21-04												
SHIFT	2nd												
TECHNICIAN		MB											

meter 002 2.9 ppb

RAF

12-11-00